


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ЦАХИЛГААН ТОНОГ
 ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН
 АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
 ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан захиалгч, хөрөнгө оруулагч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн			
Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний №	Регистрийн No
Хяналт шалгалтад хамрагдсан зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгж			
Нэр		Тусгай зөвшөөрлийн No	Хүчинтэй хугацаа
Хяналт шалгалтад хамрагдсан гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн			
Нэр		Тусгай зөвшөөрлийн No	Хүчинтэй хугацаа
Гүйцэтгэгч байгууллагын эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан инженер			
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн төрөл, зориулалт		Хүчин чадал, урт, марк тип	
Угсралтын ажил эхэлсэн огноо		Шалгалтын үеийн угсралтын ажлын явц байдал, гүйцэтгэл	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ			
Хяналт шалгалтад өмнө нь хэзээ, хэдэн удаа хамрагдсан			
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд			
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал			

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангаасан	Шаардлага ханаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэт- гэлийн шалгалт
Баримт бичгийн бүрдүүлэлт			0	133	0	0
1	Барилгын тухай хуулийн 14.1	Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахдаа газрын зөвшөөрөл, шийдвэр гаргуулсан	0	10		
2	Барилгын тухай хуулийн 14.1	Зураг төсөл зохиогч байгууллага нь зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй	0	10		
3	Барилгын тухай хуулийн 14.1	Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй	0	10		
4	Барилгын тухай хуулийн 16.6	Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан	0	10		
5	Барилгын тухай хуулийн 16.2	Барилга байгууламжийн ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн	0	10		
6	Барилгын тухай хуулийн 13.2	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн	0	10		
7	Барилгын тухай хуулийн 13.2	Зураг төсөлд холбогдох байгууллагуудаас виз, зөвшөөрөл авсан	0	5		
8	Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм 151	Улаан шугамыг шалгаж тэг, тэнхлэг татсан акттай	0	3		
9		Барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагч техникийн хяналт гүйцэтгэсэн	0	3		
10		Захиалагч (хөрөнгө оруулагч)-ийн техникийн хяналт гүйцэтгэх болон зохиогчийн хяналт хийх гэрээ хийгдсэн	0	3		
11		Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны ажил гүйцэтгэх төслийн бичиг, баримттай	0	3		
12		Барилга байгууламжийн угсралтын ажил нь удаан хугацаагаар зогссон болон хуучин барилгад шинэчлэлт хийх үед салбарын мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан	0	3		
13		Барилгын тухай хуулийн 3.1.12-т заасан инженер техникийн ажилтныг томилсон шийдвэртэй	0	3		
14	Барилгын тухай хуулийн 16.7	Угсралтын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан	0	5		
15	Барилгын тухай хуулийн 15.1.6	Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг	0	5		
16	Барилгын тухай хуулийн 17.1.3	Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг	0	5		

17	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоодын хяналтын системтэй	0	10		
18		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
19		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
20	Барилгын тухай хуулийн 12.1	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн	0	5		
21	Барилгын тухай хуулийн 15.1.2	Угсралтын ажлын үе шат тутамд ил, далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан	0	5		
22	Барилгын тухай хуулийн 15.1	Талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу хөтөлж, баталгаажуулсан	0	5		
Материалын чанар аюулгүй байдал			0	20	0	0
23		Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн материал нь зураг төслийн болон норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй	0	5		
24	Барилгын тухай хуулийн 16.4	Суурь, тулгуур зэрэгт хэрэглэсэн бетон зуурмагийн бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан	0	5		
25		Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн	0	5		
26		Стандарт тогтоогдоогүй шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн	0	5		
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт			0	27	0	0
27		Суурилуулах (тавигдах) гэж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрдэлд орох цахилгаан тоноглол нь техникийн нөхцөл шаардлагыг хангасан	0	3		
28		Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөлд хог, хаягдлыг тухайлбал, химийн бодис, тос, техникийн ус зэргийг цуглуулах, зайлуулах арга хэмжээг тусгасан	0	3		
29		Цахилгаан тоног төхөөрөмж, түүний хэсэг, эд анги тус бүрийн схем нь энгийн, харагдахуйц; бичлэг, төрөлжилт нь нэг маягийн; өнгөөр ялган танихад хялбар байх нөхцлийг хангасан	0	3		
30	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03	Цахилгаан тоног төхөөрөмж бүрт нэгэн төрлийн гүйдэл дамжуулах шин (цаашид шин гэх)-ий үсэг тоон ба өнгөний тэмдэглэгээ адилхан хийгдсэн	0	3		
31		Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг тавихдаа үйлчилгээний ба гадны хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангасан	0	3		
32		Бүх төрлийн хязгаарлах хаалт, хашлага нь тухайн нөхцөлд тохирсон хангалттай механик бөх бат байсан	0	3		

33		“Ашиглаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хамгаалах хэрэгслэлийг турших ба хэрэглэх дүрэм”-ийн дагуу анхны тусламж үзүүлэх хэрэгсэлээр тус тус хангасан	0	3		
34		Газардуулгын байгууламжийн ажил, үйлчилгээ норм дүрмийн дагуу хийгдсэн	0	3		
35		Цахилгаан тоног, төхөөрөмжийг ашиглалтанд өгөхдөө мөрдөгдөж байгаа журмын дагуу гал эсэргүүцэх багаж, эд хэрэгсэл, материалаар хангасан	0	3		
Туршилт, тохируулга			0	15	0	0
36	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03	Цахилгаан тоног төхөөрөмжид хэмжилт, туршилт тохируулгын ажил гүйцэтгэж ил далд ажлын акт, протокол үйлдэж баталгаажуулсан	0	3		
37		Цахилгаан тоноглолын механик хэсгийн ажиллагааг үйлдвэрийн болон угсралтын зааврын дагуу шалгасан	0	3		
38		Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан автоматик, реле хамгаалалтын төхөөрөмжийг тогтоон баталсан заавраар шалгасан.	0	3		
39		35 кВ ба түүнээс доош хүчдэлтэй бүх цахилгаан тоноглолыг заавал өндөрсгөсөн (нэмэгдүүлсэн) хүчдэлээр туршсан	0	3		
40		Цахилгаан дамжуулгын ба бусад хэрэглэгчдийн цахилгаан төхөөрөмжийн автоматик, хамгаалалтыг мөрдөж байгаа баталсан зааврын дагуу шалгасан	0	3		
Эрчим хүчний шугам сүлжээний аюулгүй байдал			0	10	0	0
41	Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.1	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулсан	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	205	0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	205
					эрсдэлтэй	эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: