


**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
 Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ДУЛААНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН  
 АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ  
 ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал		
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Төслийн хүчин чадал		Үйлдвэрлэсэн улс Марк
		Бодит хүчин чадал		
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог		Технологийн ажилтан	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
<b>I. Хэсэг Зураг төсөл, баримт бичгийн бүрдүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	УБУШХТААД-ийн 2.1.1	Шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй	0	25		
2	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20.2	Шугам хоолойг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн	0	20		
3	УБУШХТААД-ийн 1.4.1	Угсралт, засварын ажилд хэрэглэсэн материал, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн нь дүрмийн шаардлагад нийцсэн	0	20		
4	УБУШХТААД-ийн 4.4.1	Шугам хоолойд үл эвдэх аргаар сорилт, туршилт хийсэн	0	20		
5	УБУШХТААД-ийн 6.3.3	Шугам хоолойн угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн	0	5		
6	УБУШХТААД-ийн 5.3.1	Шугам хоолойг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан /Улсын бүртгэлтэй шугам хоолойд хамаарна/	0	20		
7	УБУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн үүргээ биелүүлэн ажилладаг	0	5		
8	УБУШХТААД-ийн 5.1.1	Шугам хоолойн техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг	0	5		
9	УБУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны заавартай	0	10		
10	УБУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн угсралт, засвар, ашиглалтын ажилчдыг мэргэжлийн сургалтад хамруулж үнэмлэхжүүлсэн	0	10		
<b>II. Хэсэг Техникийн аюулгүй ба бүрэн байдал</b>			<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	УБУШХТААД-ийн 5.2.12	Шугам хоолойг ашиглах тооцоолсон хугацаа дуусаагүй	0	25		
12	УБУШХТААД-ийн 7.2	Шугам хоолойн өнгө будаг, бүс, хаяг бичилт нь дүрмийн шаардлагад тохирсон	0	5		
13	УБУШХТААД-ийн 2.4.3	Шугам хоолойн хонгил, сувгийн өндөр, шугам хоолойн хоорондох зай хэмжээ нь норм, дүрмийн шаардлага хангасан	0	5		
14	УБУШХТААД-ийн 2.4.5	Газар доорх шугам хоолойг үйлчлэхэд зориулсан худаг нь шат буюу дөрөөвч бүхий 2-оос доошгүй ам нээлхийтэй	0	5		
15	УБУШХТААД-ийн 2.1.7	Шугам хоолой болон даацын металл хийц нь зэврэлтээс хамгаалагдсан	0	5		
16	УБУШХТААД-ийн 2.1.8	Шугам хоолойн 55 хэмээс дээш температуртай хэсгүүдийг дулаалсан	0	5		
17	УБУШХТААД-ийн 3.1.1	Шугам хоолойн материалын чанар нь дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	20		
18	УБУШХТААД-ийн 4.2.1	Шугам хоолойд хийсэн гагнуурын ажлын чанар, технологи нь дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	10		
<b>Хаах арматур, бууруулах төхөөрөмж</b>						
19	УБУШХТААД-ийн 2.8.2	Хамгаалах хавхлагийн ажиллагаа хэвийн, туршилт, тохируулга хийсэн	0	10		
20	УБУШХТААД-ийн 2.8.3	Хамгаалах хавхлаг нь түүнийг ажиллах үед ажиллагсдыг түлэгдэлтээс хамгаалсан ажлын биеийг гадагш гаргах шугам хоолойтой	0	5		
<b>Дулааны тэлэлтийг нөхөх төхөөрөмж</b>						

21	УБУШХТААД-ийн 2.5.2	Дулааны тэлэлт хянах ба тулгуур дүүжин бэхэлгээнд ажиглалт хийх шилжилт заагч хэмжүүр суурилагдсан, ажиллагаа хэвийн	0	10		
<b>Хянах хэмжих хэрэгсэл</b>						
22	УБУШХТААД-ийн 6.2.6	Хянах хэмжих хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон, 12 сард хийгдэх ээлжит шалгалтыг хийж, лац ломбо тавьсан	0	10		
<b>Тулгуур дүүжин бэхэлгээ</b>						
23	УБУШХТААД-ийн 2.6.1	Шугам хоолойн даацын хийц, түүний тулгуур, дүүжин бэхэлгээнд хэмжилт, шалгалт хийсэн	0	5		
<b>Техникийн магадлал</b>						
24	УБУШХТААД-ийн 5.2	Шугам хоолойд гадаад, дотоод үзлэг цаг хугацаанд нь хийлгэсэн	0	20		
25	УБУШХТААД-ийн 5.2	Шугам хоолойд усан сорилт хийгдсэн, усан сорилтод тэнцсэн	0	15		
<b>НИЙТ ОНОО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>			<b>0</b>	<b>295</b>	..... эрсдэлтэй	..... эрсдэлтэй

>=50%                    *Их эрсдэлтэй*  
 [30%-49%]              *Дунд эрсдэлтэй*  
 <=29%                    *Бага эрсдэлтэй*

УБУШХТААД - “Уурын ба халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 1999

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгө дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛИАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛИАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/