



**№5.19.3.ЭСКАЛАТОРЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС /Аж, ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэний дотоод хяналтад зориулав./**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. Хэсэг.Баримт бичгийн бүрдүүлэлттэй холбогдсон асуултууд			0	5	0	0
1	ЭТААД 12.1-22	Эскалаторыг ашиглах зөвшөөрөлтэй				
2	БТХ 25.2.8, ЭТААД 10.1.1	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн				
3	ХАБЭАТХ 10.2, 10.3	Техникийн магадлал хийсэн, магадлалын хугацаа дууссан эсэх				
4	ЭТААД 8.4, 11.2.3	Техникийн паспорттой, түүний хөтлөлт хэвийн	0	2		
5	ЭТААД 4.1-4.21	Гагнуурын ажлын тэмдэглээгээтэй	0	1		
6	ЭТААД 2.2	Угсралт, магадлал, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжсэн акттай	0	1		
7	ЭТААД 6.18	Санамж бичээстэй	0	1		
II. Хэсэг.Механизм, эд анги:			0	20	0	0
8	ЭТААД 5.2.1-5.2.5	Тоормос хэвийн ажиллагаатай	0	4		
9	ЭТААД 5.5.1-5.5.2	Татан чангалах төхөөрөмжтэй	0	4		
10	ЭТААД 5.5.1-5.5.2	Татах хэрэгсэлийн чангалагчтай	0	2		
11	ЭТААД 5.9.1-5.9.6	Цахилгааны самбар хэвийн ажиллагаатай	0	1		
12	ЭТААД 5.7.2	Бариул ба гишгүүрийн хурдны харьцаа хэвийн	0	3		
13	ЭТААД 2.18	Гэрэлтүүлэгтэй	0	2		

14	ЭТААД 5.4.1-5.4.5	Орох талбайн сам шүд хэвийн ажиллагаатай	0	2		
15	ЭТААД Хавсралт 2	Үндсэн хөдөлгүүр хэвийн ажиллагаатай	0	1		
16	ЭТААД Хавсралт 1	Редуктор хэвийн ажиллагаатай	0	1		
III. Хэсэг.Барилга байгууламж болон бусад			0	20	0	0
17	ЭТААД Хавсралт 3	Гишгүүрийн гадаргуугаас барилгын тааз хоорондын зай стандартад заасан хэмжээнд	0	3		
18	ЭТААД 5.6.1-5.6.7	Хашлагатай	0	4		
19	ЭТААД Хавсралт 3	Шүдний доод гадаргуугаас гишгүүрийн хотгорын ёроол хоорондын зай стандартад заасан хэмжээнд	0	5		
20	ЭТААД Хавсралт 3	Бариул хоорондын зай /хана ба бариул/ стандартад заасан хэмжээнд	0	5		
21	ЭТААД 6.15.	Орох талбайн зай стандартад заасан хэмжээнд	0	3		
IV.Хэсэг.Ослоос хамгаалах хэрэгсэл: /ХАБЭАТХ 10.1/			0	100	0	0
22	ЭТААД Хавсралт 1	Татах хэрэгсэл таслагчтай	0	10		
23	ЭТААД 5.8.2	Бариулын (дээд, доод) таслагчтай	0	10		
24	ЭТААД 5.8.1	Плентусын таслагчтай	0	10		
25	ЭТААД 5.4.3	Орох талбайн сам шүдний таслагчтай	0	15		
26	ЭТААД 5.8.1	Хөдөлгөөнт давцангийн таслагчтай	0	20		
27	ЭТААД 6.18	Давхрын хамгаалалтын босоо самбартай	0	10		
28	ЭТААД 5.8.1	Гинжин дамжуулгын хоригтой	0	15		
29	ЭТААД 5.8.1	Ажлын тоормосны хоригтой	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	145	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

² Тайлбар:

1. ААҮАТЗТХ- “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”
2. БТХ- “Барилгын тухай хууль
3. ХАБЭАТХ-“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль”
4. ЭТААД- “Эскалаторыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2008

6. БнбД- Барилгын норм ба дүрэм