



**№3.13.УСАН БАССЕЙН, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН
УСАН САНГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
Дотоод хяналт					
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5	
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5	
Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн барилга байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага					
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн,	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь зориулалтын барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг	0	5	
4		Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй байх ба барилга байгууламжийн хүчин чадал, нэг дор үйлчлүүлэх боломжтой хүний тооноос хамааран тусдаа хувцасны шүүгээтэй	0	5	

5	чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Бие засах газар нь 30 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 45 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 30 үйлчлүүлэгчдэд 1 угаалтууртай	0	5	
6		8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1 шүршүүртэй, шүршүүрийн талбай 1.35-2.15 м.кв	0	5	
7		Усан бассейны урт 12.5 метрээс илүү, 1.75 метрээс илүү гүнтэй байхаар төлөвлөгдсөн бол шал нь гүн тал руугаа хэвгий налуутай	0	5	
Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн байгалийн ба зохиомол гээлтүүлэг					
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усны гүн 2 метрээс бага байх тохиолдолд усны гадаргуу дээрх гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люксээс багагүй / физик хэмжилт хийх/	0	5	
9		Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй /Усны гэрэлтүүлгийн хэмжээг 1 дүгээр хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээр тохируулна / физик хэмжилт хийх/	0	5	
Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн агааржуулалтын систем					
10	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Агааржуулалтын энгийн системтэй байхаас гадна агаар оруулж, гаргах механик системийг 1 м.кв талбайд 1секундэд 10 литр цэвэр агаар орж байхаар төлөвлөсөн	0	5	
11		Байрны температур 25-27 градус, агаарын урсгалын хурд 0.01 м/с-ээс ихгүй, харьцангуй чийглэг 40-60% байна /физик хэмжилт хийнэ/	0	5	
Усан сангийн усанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага					
12		Усыг байнга эргэлтэнд байлгах шахуурга, шүүлтүүр болон халдваргүйжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, халилтын сувагтай	0	20	
13		Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь дотоодын хяналтын лабораторитай	0	20	
14		pH стандартын шаардлага хангасан	0	20	
15		Хлороор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл хлор стандартын шаардлага хангасан	0	20	
16		Бромоор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл бром стандартын шаардлага хангасан	0	20	

17		Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл озон стандартын шаардлага хангасан	0	20	
18		Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд хэт ягаан туяаны хэмжээ стандартын шаардлага хангасан	0	20	
19	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Хэт ягаан туяаны төхөөрөмжөөр өнгөрөх усны урсгалын хурд	0	20	
20		Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд устөрөгчийн хэт ислийн хэмжээ стандартын шаардлага хангасан	0	20	
21		Усан сангийн ус бүрэн солигдох хугацаа усны гүн 0.5 м-ээс бага тохиолдолд эргэлтийн хугацаа 0.5 цаг /0.5-1.0 м бол 1 цаг, 1.0-1.5 м бол 1.5 цаг, 1.5-1.8 м бол 2 цаг, 1.8-2.0 м бол 2.5 цаг, 2.0-3.3м бол 3.5 цаг, 3.0 м-ээс 5-6 цаг/	0	20	
22		Улирал тутам болон усаа сольсоны дараа хими, нян судлалын шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт гаргуулдаг	0	20	
23		Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн хөлийн гишгүүр, шал, үсрэлтийн тавцан, углааш зэрэг эд зүйлсээс авсан бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангасан	0	20	
Усан бассейны аюулгүй байдалд тавих шаардлага					
24		Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан	0	10	
25	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усан бассейны гүнийг хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан	0	10	
26		Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан	0	5	
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Бассейны газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS 0900:2005 стандартын шаардлага хангасан	0	5	
28		Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоосон	0	5	
29		Ундны усны эх үүсвэрийн худаг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан барилга байгууламжтай	0	5	

30		Бохир ус зайлуулах бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд зураг төслийн дагуу технологи үйл ажиллагаа бүрэн хийгдсэн	0	5	
31		Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан стандартын дагуу тогтоосон	0	5	
32	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	5	
33	Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015	Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг бетон, төмөр бетон, геомембран болон бусад ус үл нэвчих материалаар доторлосон	0	5	
34		Хоногт 5 шоомтрээс их бохир ус хуримтлагдах цэгийн доторлогоог батлагдсан зураг төслийн дагуу хийсэн	0	5	
35		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5	
Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт					
36	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2	Хогийн савыг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн	0	5	
37	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	5	
38	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2	Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь /цэг/ гэр, байшин, хүнс боловсруулах, хадгалах газар, хүүхдийн тоглоомын талбайгаас 20-30 метрт, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай	0	5	
39	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	5	
Ажилтанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага					

40	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Спорт сургалтын усан бассейнд мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч-багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч болон бусад ажилтан албан хаагчид ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан санд мэргэшсэн ажилтантай	0	5	
41		Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн үзлэгт орсон	0	5	
Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага					
42	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Бассейнаар урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг	0	5	
43		Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсүүлдэг	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	405	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: