



**№5.19.5.БАРИЛГЫН ӨРГҮҮР ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
/Аж, ахуйн нэгж, байгууллага иргэний дотоод

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1		2	3	4	5
I. Хэсэг. Баримт бичгийн бүрдүүлэлттэй холбогдсон асуултууд			0	11	0
1	БТХ 14.1, БөТААД3.1.2, 3.2.1	Өргүүрийг ашиглах зөвшөөрөлтэй			
2	БТХ 25.2.8, БөТААД4.1,	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн			
3	ХАБЭАТХ10.2, 10.3, БөТААД 4.3, 4.4.4.г	Техникийн магадлал хийсэн, магадлалын хугац			
4	БөТААД , 2.1.6-2.1.14, 3.1.5, 4.4.4е, 4.5.10, хавсралт 2, 3	Барилгын өргүүрийн техникийн паспорттой, түүний хөтлөлтийг хийдэг	0	2	
5	БөТААД 3.4, 3.5,	Угсралт, магадлал, газардуулгын эсэргүүцэл, гагнуурын акттай	0	4	
6	БөТААД 3.1.10, 4.5.2	Ашиглалтанд орсон он, бусад мэдээллийг тэмдэглэсэн пайз самбартай	0	5	
II. Хэсэг. Механизм, эд анги:			0	57	0
7	БөТААД 2.6, 2.10.17	Эргүүлэг хэвийн ажиллагаатай	0	1	
8	БөТААД 2.5,	Дамрын ховил /блок/ элэгдэлгүй	0	5	
9	БөТААД 2.3.1, 4.4.4а, хавсралт 6	Ган татлага, гинж хэвийн ажиллагаатай	0	10	
10	БөТААД 2.7, 4.4.4а	Тоормос хэвийн ажиллагаатай	0	5	

11	БӨТААД, 2.9, 2.9.19, 2.10, 4.4.4а, -БД43-101-03	Цахилгаан тоноглол, түүний холболт, Удирдлагын аппаратууд хэвийн ажиллагаатай	0	1	
12	БӨТААД 2.9.8-2.9.12,	Газардуулгатай	0	1	
13	БӨТААД 2.11.4,	Зөөлөвч тулгуур хэвийн ажиллагаатай	0	2	
14	БӨТААД 2.3.1,	Ачаа-хүн зөөврийн өргүүрийн бүхээг хэвийн ажиллагаатай	0	2	
15	БӨТААД 2.3.2,	Ачааны өргүүрийн тавцан, тоноглол хэвийн ажиллагаатай	0	2	
16	БӨТААД 2.3.3,	Дүүжин өргүүрийн тавцан, тоноглол хэвийн ажиллагаатай	0	2	
17	БӨТААД 2.2, 4.4.4б, 4.4.4в	Төмөрлөг даацын хийц, чиглүүлэгчийн хэв гажилт болон зэврэлтгүй	0	15	
18	БӨТААД 2.2.4,	Тулгуурын өнхрүүлэгтэй	0	1	
19	БӨТААД 2.12, 4.5.9	Хаалт хамгаалалт, шат, нэвтрэх талбай хэвийн ажиллагаатай	0	2	
20	БӨТААД 2.9.21, 4.5.7	Өргүүрийн гэрэлтүүлэгтэй	0	2	
21	БӨТААД 2.8,	Эсрэг ба тогтворжуулагч ачаа бүрэн бүтэн	0	5	
22	БӨТААД 2.5,	Хүрдний /барaban/ элэгдэлгүй	0	1	
III.Хэсэг. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл: /ХАБЭАТХ 10.1/			0	59	0
23	БӨТААД 2.11.1.1а, 4.4.4а	Бүхээгийн дээд, доод байрлалыг хязгаарлах төгсгөлийн унтраалгатай	0	5	
24	БӨТААД 2.11.1.1б, 4.4.4а	Бүхээгийн доод хаалтыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	3	
25	БӨТААД 2.11.1.1в, 4.4.4а	Бүхээгийн орох, гарах хаалгыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	3	
26	БӨТААД 2.11.1.1д, 4.4.4а	Баригчийн ажиллагааг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	4	
27	БӨТААД 2.11.1.1е, 4.4.4а	Ган татлагын сулралт, тасралтыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	5	
28	БӨТААД 2.11.1.1ж, 4.4.4а	Хурд хязгаарлагчийн ажиллагааг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	4	
29	БӨТААД 2.11.1.1з, 4.4.4а	Хурд хязгаарлагчийн ган татлагын татан чангалагчийг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	3	
30	БӨТААД 2.11.1.1и, 4.4.4а	“Зогс” товчлууртай	0	3	
31	БӨТААД 2.11.1.2, 4.4.4а	Барилгын нүхээр ачаа оруулах үеийн ажиллагааг хянах төхөөрөмжтэй	0	2	
32	БӨТААД 2.11.1.3, 4.4.4а	Дүүжинт өргүүрийн дээд байрлалыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	2	
33	БӨТААД 2.11.1.3, 4.4.4а	Дүүжинт өргүүр гараар ажиллах үед эргүүлгийг зогсоох төгсгөлийн унтраалгатай	0	3	
34	БӨТААД 2.11.2.1, 4.4.4а	Салхины хурд хэмжигч анеомометртэй /15м-ээс өндөр өргүүрт/	0	2	
35	БӨТААД 2.11.3, 4.4.4а	Баригч, ослын зогсоогуртай	0	15	

36	БӨТААД 2.9.21, 4.4.4а, 4.5.2	Дуут дохио, радио холбоотой	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	127	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

² Тайлбар:

1. ААҮАТЗТХ- “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”
2. БТХ- “Барилгын тухай хууль
3. ХАБЭАТХ-“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль”
4. БөТААД- “Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2010