



№5.6.3.ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ТҮГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1		2	3	4	5
I. Хэсэг Техникийн бичиг баримт			0	16	0
1	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн 1.7.1 заалт	Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж ба технологийн зангилаа хэсгүүдийн техникийн паспартыг хөтөлдөг	0	3	
2	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн 1.7.2 заалт	Заавар, схемийг баталгаажуулж заавал байх ажлын байруудад байрлуулсан	0	2	
3	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн 1,7.10 заалт	Тусгайлан бэлтгэгдсэн мэргэжлийн болон инженер техникийн ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолттой	0	2	
4	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн 1,7.3 заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн их ба урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөтэй, мөрдөж ажилладаг	0	2	
5	Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх ААД-ийн 2.2 заалт	Шуурхай ажиллагааны журналуудын хөтлөлт, наряд, шийдвэр бичигдсэн	0	2	

6	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	1.7.9	Ашиглалтын зааварт техникийн өгөгдөл, аюулгүй ажиллагааны нөхцөл, үйл ажиллагааны дараалал, үзлэг шалгалт хийх дараалал, галын аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг тусгасан	0	2	
7	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	1.7.16	Үйлдвэрийн технологийн зөрчлийг судалж, мэдээлэл хийдэг	0	3	
II. Хэсэг Хүчний трансформаторын техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны байдал				0	21	0
8	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	5.3.3	Гал унтраах суурин хэрэгслүүд, тос хүлээн авагч, тос цуглуулагч ба юүлэгчүүд хэвийн	0	5	
9	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	5.3.4	Гадна байрлалтай тр-р, реакторуудад дэд станцын дугаар, нэр бичигдсэн	0	2	
10	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	5.3.5	Тр-рын хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн тэжээлийн эх үүсвэр, бэлтгэл тэжээл автоматаар залгагддаг	0	5	
11	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	5.3.6	Ачаалалтай тр-рын хүчдэл тохируулагч нь байнгын ажиллагаатай	0	3	
12	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	5.3.27	Тр-р, реакторын урсгал засварыг тогтоосон хугацаанд хийсэн	0	3	
13	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн заалт	5.3.29	Трансформатор, Реактор болон түүний тосонд туршилт хийсэн	0	3	
III. Хэсэг Хуваарилах байгууламж				0	25	0
14	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн	5.4.1	Хуваарилах байгууламжид үйлчилдэг хүмүүс нь хэвийн болон аваарийн үед ажиллах схем, заавруудаар хангагдсан	0	3	
15	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн	5.4.3	Хаалттай хуваарилах байгууламжийн дотор агаарын хэм тогтоогдсон хэмжээнд байдаг, хөргөлтийн төхөөрөмжтэй	0	3	
16	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн	5.4.4	Хаалттай хуваарилах байгууламж нь битүүмжлэл сайтай	0	2	
17	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн ТАД-ийн	5.4.6	Хаалттай хуваарилах байгууламжийн кабелийн сувгийн таг, битүүмжлэгдсэн	0	2	

18	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.4.7	Тос хүлээн авагч, хайрган дэвсгэр, дренаж, тос зайлуулах хоолойтой	0	2	
19	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.4.12	Хуваарилах байгууламж нь байнгын газардуулагчаар тоноглогдсон	0	5	
20	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.4.16	Хуваарилах байгууламж, тосон таслуур, тусгаарлагч, богино залгагч цахилгаан халаах хэрэгслээр тоноглогдсон, хэвийн найдвартай ажилладаг	0	3	
21	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.4.14	Хаалттай хуваарилах байгууламж нь зөөврийн газардуулагч, гал эсэргүүцэх, хөдөлмөр хамгааллын хамгаалах хэрэгслүүдтэй ба анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслэл, урьдчилан сэргийлэх плакатаар хангагдсан	0	5	
IV. Хэсэг Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам			0	20	0
22	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.7.1	Агаарын шугамын техникийн үзлэг үйлчилгээ, засвар хийсэн	0	3	
23	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.7.12	Агаарын шугам нь бусад агаарын шугамтай огтлолцсон бол дээрх шугамын утасны холбоос шаардлага хангасан	0	3	
24	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.7.13	Агаарын шугамын тулгууруудад санамж плакатууд бүрэн тавигдсан	0	3	
25	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.7.15	Агаарын шугаманд хийх ээлжит болон ээлжит бус үзлэгийг хийгддэг	0	3	
26	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.7.19	Төмөр бетон, модон тулгуурын их засварыг тогтоогдсон хугацаанд хийдэг /12 жилд 1-ээс доошгүй удаа/	0	3	
27	ЭХТХуулийн 33.2 ЭХШСүлжээг хамгаалах дүрэм	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг тогтоолгосон, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг даргын захирамжтай	0	5	
V. Хэсэг Реле хамгаалалт			0	9	0
28	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.9.1	Аваарийн ба урьдчилан сэргийлэх дохиоллын байгууламжуудын бэлэн байдлыг шалгадаг	0	3	

29	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.9.3	РХА-ийн байгууламжуудын журналын хөтлөлсөн, мэдээлсэн, судалгаа дүн шинжилгээ хийсэн, арга хэмжээ авсан	0	3	
30	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.9.9	Реле хамгаалалт, автоматик ба хоёрдогч хэлхээнд хэмжилт туршилт тохируулга хийгдсэн	0	3	
VI. Хэсэг Газардуулах байгууламж, шугам, дэд станцын хамгаалалтын зурвас			0	38	0
31	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.10.3	Газардуулгын хүрээний газардуулгуудын холболт бүрэн бүтэн	0	5	
32	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийнТАД-ийн 5.10.6	Газардуулах байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалсан, хэмжилт хийгддэг	0	3	
33	Эрчим хүчний шугс сүлжээг хамгаалах дүрэм-ийн 2.3 заалт	Дэд станц, хуваарилах байгууламж, цахилгаан дамжуулах агаарын болон кабель шугам хамгаалалтын зурвасын зай хэмжээг барьдаг	0	30	
VII. Хэсэг Хангах үйл ажиллагаа			0	16	0
34	ЭХТХууль 28.1	Хэрэглэгчидтэй “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулсан, дүгнэсэн	0	3	
35		Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг бүрэн барагдуулсан	0	3	
36	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5	
37		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	145	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: