



## №5.8.ДУЛААНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

### ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
<b>I. Хэсэг Зураг төсөл, баримт бичгийн бүрдүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
1	УБУШХТААД-ийн 2.1.1	Шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй	0	25	
2	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20.2	Шугам хоолойг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн	0	20	
3	УБУШХТААД-ийн 1.4.1	Угсралт, засварын ажилд хэрэглэсэн материал, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн нь дүрмийн шаардлагад нийцсэн	0	20	
4	УБУШХТААД-ийн 4.4.1	Шугам хоолойд үл эвдэх аргаар сорилт, туршилт хийсэн	0	20	
5	УБУШХТААД-ийн 6.3.3	Шугам хоолойн угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн	0	5	
6	УБУШХТААД-ийн 5.3.1	Шугам хоолойг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан /Улсын бүртгэлтэй шугам хоолойд хамаарна/	0	20	

7	УБУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн үүргээ биелүүлэн ажилладаг	0	5	
8	УБУШХТААД-ийн 5.1.1	Шугам хоолойн техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг	0	5	
9	УБУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны заавартай	0	10	
10	УБУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн угсралт, засвар, ашиглалтын ажилчдыг мэргэжлийн сургалтад хамруулж үнэмлэхжүүлсэн	0	10	
<b>II. Хэсэг Техникийн аюулгүй ба бүрэн байдал</b>			<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>
11	УБУШХТААД-ийн 5.2.12	Шугам хоолойг ашиглах тооцоолсон хугацаа дуусаагүй	0	25	
12	УБУШХТААД-ийн 7.2	Шугам хоолойн өнгө будаг, бүс, хаяг бичилт нь дүрмийн шаардлагад тохирсон	0	5	
13	УБУШХТААД-ийн 2.4.3	Шугам хоолойн хонгил, сувгийн өндөр, шугам хоолойн хоорондох зай хэмжээ нь норм, дүрмийн шаардлага хангасан	0	5	
14	УБУШХТААД-ийн 2.4.5	Газар доорх шугам хоолойг үйлчлэхэд зориулсан худаг нь шат буюу дөрөвч бүхий 2-оос доошгүй ам нээлхийтэй	0	5	
15	УБУШХТААД-ийн 2.1.7	Шугам хоолой болон даацын металл хийц нь зэврэлтээс хамгаалагдсан	0	5	
16	УБУШХТААД-ийн 2.1.8	Шугам хоолойн 55 хэмээс дээш температуртай хэсгүүдийг дулаалсан	0	5	
17	УБУШХТААД-ийн 3.1.1	Шугам хоолойн материалын чанар нь дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	20	
18	УБУШХТААД-ийн 4.2.1	Шугам хоолойд хийсэн гагнуурын ажлын чанар, технологи нь дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	10	
<b>Хаах арматур, бууруулах төхөөрөмж</b>					
19	УБУШХТААД-ийн 2.8.2	Хамгаалах хавхлагийн ажиллагаа хэвийн, туршилт, тохируулга хийсэн	0	10	
20	УБУШХТААД-ийн 2.8.3	Хамгаалах хавхлаг нь түүнийг ажиллах үед ажиллагсдыг түлэгдэлтээс хамгаалсан ажлын биеийг гадагш гаргах шугам хоолойтой	0	5	
<b>Дулааны тэлэлтийг нөхөх төхөөрөмж</b>					
21	УБУШХТААД-ийн 2.5.2	Дулааны тэлэлт хянах ба тулгуур дүүжин бэхэлгээнд ажиглалт хийх шилжилт заагч хэмжүүр суурилагдсан, ажиллагаа хэвийн	0	10	
<b>Хянах хэмжих хэрэгсэл</b>					

22	УБУШХТААД-ийн 6.2.6	Хянах хэмжих хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон, 12 сард хийгдэх ээлжит шалгалтыг хийж, лац ломбо тавьсан	0	10	
<b>Тулгуур дүүжин бэхэлгээ</b>					
23	УБУШХТААД-ийн 2.6.1	Шугам хоолойн даацын хийц, түүний тулгуур, дүүжин бэхэлгээнд хэмжилт, шалгалт хийсэн	0	5	
<b>Техникийн магадлал</b>					
24	УБУШХТААД-ийн 5.2	Шугам хоолойд гадаад, дотоод үзлэг цаг хугацаанд нь хийлгэсэн	0	20	
25	УБУШХТААД-ийн 5.2	Шугам хоолойд усан сорилт хийгдсэн, усан сорилтод тэнцсэн	0	15	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: