



**№3.13.УСАН БАССЕЙН, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН УСАН  
САНГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР  
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

| №  | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд  | Батлагдсан оноо    |                     | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|--|---|--|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
|  |   |  | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй |            |                      |
|  | 1   | 2  | 3                  | 4                   | 5          | 6                    |
| <b>Дотоод хяналт</b>   |   |  |                    |                     |            |                      |
| 1  | ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 тогтоол                 | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг  | 0                  | 5                   |            |                      |
| 2  |   | Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг  | 0                  | 5                   |            |                      |
| <b>Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн барилга байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага</b> |   |  |                    |                     |            |                      |
| 3  | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн,               | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь зориулалтын барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг   | 0                  | 5                   |            |                      |
| 4  |   | Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй байх ба барилга байгууламжийн хүчин чадал, нэг дор үйлчлүүлэх боломжтой хүний тооноос хамааран тусдаа хувцасны шүүгээтэй | 0                  | 5                   |            |                      |

|   |   |   |   |    |  |  |
|---|---|---|---|----|--|--|
| 5   | чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт   | Бие засах газар нь 30 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 45 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 30 үйлчлүүлэгчдэд 1 угаалтууртай                         | 0 | 5  |  |  |
| 6   |   | 8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1 шүршүүртэй, шүршүүрийн талбай 1.35-2.15 м.кв   | 0 | 5  |  |  |
| 7   |   | Усан бассейны урт 12.5 метрээс илүү, 1.75 метрээс илүү гүнтэй байхаар төлөвлөгдсөн бол шал нь гүн тал руугаа хэвгий налуутай  | 0 | 5  |  |  |
| <b>Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн байгалийн ба зохиомол гээлтүүлэг</b> |   |   |   |    |  |  |
| 8   | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Усны гүн 2 метрээс бага байх тохиолдолд усны гадаргуу дээрх гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люксээс багагүй / физик хэмжилт хийх/  | 0 | 5  |  |  |
| 9   | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй /Усны гэрэлтүүлгийн хэмжээг 1 дүгээр хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээр тохируулна / физик хэмжилт хийх/ | 0 | 5  |  |  |
| <b>Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн агааржуулалтын систем</b>            |   |   |   |    |  |  |
| 10  | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Агааржуулалтын энгийн системтэй байхаас гадна агаар оруулж, гаргах механик системийг 1 м.кв талбайд 1секундэд 10 литр цэвэр агаар орж байхаар төлөвлөсөн            | 0 | 5  |  |  |
| 11  | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Байрны температур 25-27 градус, агаарын урсгалын хурд 0.01 м/с-ээс ихгүй, харьцангуй чийглэг 40-60% байна /физик хэмжилт хийнэ/                                     | 0 | 5  |  |  |
| <b>Усан сангийн усанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага</b>                               |   |   |   |    |  |  |
| 12  |   | Усыг байнга эргэлтэнд байлгах шахуурга, шүүлтүүр болон халдваргүйжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, халилтын сувагтай  | 0 | 20 |  |  |
| 13  |   | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь дотоодын хяналтын лабораторитай  | 0 | 20 |  |  |
| 14  |   | pH стандартын шаардлага хангасан  | 0 | 20 |  |  |
| 15  |   | Хлороор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл хлор стандартын шаардлага хангасан  | 0 | 20 |  |  |
| 16  |   | Бромоор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл бром стандартын шаардлага хангасан  | 0 | 20 |  |  |

|  |   |   |   |    |  |  |
|--|---|---|---|----|--|--|
| 17   |   | Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл озон стандартын шаардлага хангасан  | 0 | 20 |  |  |
| 18   |   | Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд хэт ягаан туяаны хэмжээ стандартын шаардлага хангасан   | 0 | 20 |  |  |
| 19   | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт   | Хэт ягаан туяаны төхөөрөмжөөр өнгөрөх усны урсгалын хурд  | 0 | 20 |  |  |
| 20   |   | Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд устөрөгчийн хэт ислийн хэмжээ стандартын шаардлага хангасан   | 0 | 20 |  |  |
| 21   |   | Усан сангийн ус бүрэн солигдох хугацаа усны гүн 0.5 м-ээс бага тохиолдолд эргэлтийн хугацаа 0.5 цаг /0.5-1.0 м бол 1 цаг, 1.0-1.5 м бол 1.5 цаг, 1.5-1.8 м бол 2 цаг, 1.8-2.0 м бол 2.5 цаг, 2.0-3.3м бол 3.5 цаг, 3.0 м-ээс 5-6 цаг/ | 0 | 20 |  |  |
| 22   |   | Улирал тутам болон усаа сольсоны дараа хими, нян судлалын шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт гаргуулдаг  | 0 | 20 |  |  |
| 23   |   | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн хөлийн гишгүүр, шал, үсрэлтийн тавцан, углааш зэрэг эд зүйлсээс авсан бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангасан                                      | 0 | 20 |  |  |
| <b>Усан бассейны аюулгүй байдалд тавих шаардлага</b> |   |   |   |    |  |  |
| 24   |   | Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан   | 0 | 10 |  |  |
| 25   | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт   | Усан бассейны гүнийг хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан   | 0 | 10 |  |  |
| 26   |   | Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан   | 0 | 5  |  |  |
| 27   | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Бассейны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан   | 0 | 5  |  |  |
| 28   | Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018   | Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоосон  | 0 | 5  |  |  |
| 29   |   | Ундны усны эх үүсвэрийн худаг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан барилга байгууламжтай  | 0 | 5  |  |  |

|   |  |   |   |   |  |  |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 30  |  | Бохир ус зайлуулах бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд зураг төслийн дагуу технологи үйл ажиллагаа бүрэн хийгдсэн  | 0 | 5 |  |  |
| 31  |  | Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан стандартын дагуу тогтоосон  | 0 | 5 |  |  |
| 32  | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт Хүрээлэн байгаа орчин. | Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авсан   | 0 | 5 |  |  |
| 33  | Усны чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015  | Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг бетон, төмөр бетон, геомембран болон бусад ус үл нэвчих материалаар доторлосон   | 0 | 5 |  |  |
| 34  |  | Хоногт 5 шоометрээс их бохир ус хуримтлагдах цэгийн доторлогоог батлагдсан зураг төслийн дагуу хийсэн   | 0 | 5 |  |  |
| 35  |  | Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан  | 0 | 5 |  |  |
| <b>Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт</b>        |  |   |   |   |  |  |
| 36  | Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2  | Хогийн савыг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн  | 0 | 5 |  |  |
| 37  | Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3  | Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн   | 0 | 5 |  |  |
| 38  | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2   | Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь /цэг/ гэр, байшин, хүнс боловсруулах, хадгалах газар, хүүхдийн тоглоомын талбайгаас 20-30 метрт, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай | 0 | 5 |  |  |
| 39  | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3  | Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг                                    | 0 | 5 |  |  |
| <b>Ажилтанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага</b> |  |   |   |   |  |  |

|                                       |   |   |          |            |          |          |
|---------------------------------------|---|---|----------|------------|----------|----------|
| 40                                    | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Спорт сургалтын усан бассейнд мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч-багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч болон бусад ажилтан албан хаагчид ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан санд мэргэшсэн ажилтантай | 0        | 5          |          |          |
| 41                                    |   | Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн үзлэгт орсон   | 0        | 5          |          |          |
| <b>Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага</b> |   |   |          |            |          |          |
| 42                                    | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг  | 0        | 5          |          |          |
| 43                                    |   | Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсүүлдэг   | 0        | 5          |          |          |
| <b>НИЙТ ОНОО</b>                      |   |   | <b>0</b> | <b>405</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>                     |  |   |
|--|--|---|
| <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i> |
|  |  |   |
| <i>/ овог, нэр/</i>                        | <i>/ овог, нэр/</i>                        | <i>/ овог, нэр/</i>   |
|  |  |   |
| <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>               | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>               | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i>   |

Тайлбар: