



**№3.14.ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН  
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
<b>Халуун усны газрын дотоод хяналт</b>						
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
2	Засгийн газрын 311-р тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	3		
<b>Халуун усны газрын барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага</b>						
3		Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	3		
4		Хүүхэд, өндөр настан, тахир дутуу хүмүүсийн үйлчилгээнд зориулан зам, нэмэлт шүршүүрээр тоногдсон	0	3		
5		Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Халуун усны үйлчилгээ	Усанд орох өрөө нь хувцасны, шүршүүрийн өрөөтэй	0	3	

6	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Хувцасны өрөөнд сандал, хувцасны өлгүүр, толь, хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавчтай	0	3		
7		Усанд орох өрөөнд савангийн тавиур, алчуурын өлгүүр, хальтиралтаас хамгаалах хөлийн сараалжин гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй	0	3		
8		Усанд орох өрөөний хэм 20-22 градус, үйлчилгээний газрын хэм 18-20 градус, чийглэг 40-60%-иас ихгүй байна /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
<b>Халуун усны газрын агааржуулалтын систем</b>						
9		Халуун усны газар нь энгийн ба агаар оруулж, гаргах механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3		
10	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч тухайн байгууллага гарган мөрдүүлдэг	0	3		
<b>Халуун усны газрын гэрэлтүүлэг</b>						
11	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй, зохиомол гэрэлтүүлгийн хэмжээ 150 люксээс багагүй /гэрэлтүүлгийг хэмжих/	0	3		
<b>Халуун усны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга</b>						
12	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002,	Халуун усны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	3		
13	Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
14	Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2014 стандарт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А/82/128 тоот тушаал,	Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой зэвэрдэггүй саванд усыг хадгалж, усны савны халдваргүйжүүлэлтийг улиралд 1 удаа мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
15	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018	Бохир усны төвлөрсөн шугаманд холбогдсон	0	5		
16		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
<b>Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт</b>						

17	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Халуун усны газрын шүршүүр, хувцасны өрөөнүүдэд байгаа хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавч зэрэг эд зүйлсээс авсан эрүүл зүйн бичил амьсудлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10		
<b>Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага</b>						
18	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Үйлчилгээний ажилчид эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан	0	2		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: